

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Alin IAGER

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție, denumit:
„Rețea de alimentare cu apă în sat Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”**

Persoana juridică achizitoare: U.A.T. Comuna Vama Buzăului, județul Brașov

Ordonatorul principal de credite: U.A.T. Comuna Vama Buzăului, județul Brașov

Amplasamentul obiectivului: comuna Vama Buzăului, județul Brașov

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

indicatori maximali:

cost estimat (fără T.V.A.):	(C+M):	3.365.279,45	lei;
	Total:	5.452.996,77	lei;
cost estimat (cu T.V.A.):	(C+M):	4.004.682,55	lei;
	Total:	6.420.787,28	lei;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

● capacități fizice:

- rețea de alimentare cu apă L = 8.424,0 ml
 - o rețea din țevi PEID, D=110mm L = 7.391,0 ml
 - o rețea din țevi PEID, D=63mm L = 1.033,0 ml
- debit distribuit $Q_{s.zi.max.} = 1,52$ l/s
- debit orar distribuit $Q_{s.or.max.} = 3,04$ l/s
- cămine cu vane de secționare buc: 31,0
- branșamente de apă individuale buc: 280,0
- hidranți supraterani Dn 80mm buc: 10,0
- subtraversări de pârâu buc: 4,0
- supratraversări buc: 1,0